

监理联系单

工程名称：杭锦后旗(30+20)MW 设施农业与光伏发电一体化项目

编号：2014022LX-005

致： 四川瑞意建筑工程有限公司 （施工项目经理部）

事由：项目已进入电气施工阶段，施工单位、人员资质未见、现场杂乱无序。现要求贵司尽快提供下述资料，以便后续现场管理有效开展、施工的规范及资料的整理。

内容：

- 1、 高、低压施工、外线施工的单位及人员资质报审；
- 2、 1月10日之前的施工、调试、测试计划，计划细化到天；
- 3、调试、测试单位及人员的资质，测试设备清单（名称、规格、设备有效期），调试、并制定相应的调试、测试记录表及做好相应的记录，测试时必须通知我监理部到场；
- 4、现场进场材料必须及时报验（数量、规格、使用部位、供应商资质、合格证、出厂检验报告等）材料必须做好出入台账。
- 5、现场文明施工必须落实，做到现场整洁、材料、工具摆放整齐，各工序完成后多余材料、施工垃圾及时清理出施工现场；施工过程中保护好成品和半成品，尤其是室外设备箱门的关闭。

限2个工作日落实到位。

项目监理机构（盖章）

总/专业监理工程师（签字）

2014年12月31日



总包注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。