

云南省红河州建水县五里冲畜光互补光伏电站项目

监理工作联系单

表号: WLCGD-B3

编号: CZZH-JL-121-0001

主送: 四川红叶建设有限公司

抄送: 建水云得太阳能科技有限公司、建水县鸿辉种养殖产业有限公司

事由: 关于云南省红河州建水县五里冲畜光互补光伏电站项目临时用电事宜

内容

- 1、本项目临时用电在电源贯通后, 需你单位及时编制临时用电方案进行上报审查, 方案内容应包括使用部位及使用范围, 同时要求你方用电范围应安装电度计量表, 方便用电计量。
- 2、本项目后期还有安装单位入场, 为避免与其他单位产生电量计量矛盾, 故提出计量表安装要求, 同时后期单位进场后亦会进行相应告知。
- 3、由于该线路为军队线路, 部队方每月根据电费使用量, 每一度用电量征收 2 分钱的管理费, 请你方安装电度表后从使用之初即安排专职人员进行用电量登记, 并报请临电建设单位云得公司进行复核。

项目监理部 (章)

总/专业监理工程师: 

日期: 2015.10.18

本表一式 五份, 由项目监理部填报, 建设管理单位、承包单位各存一份, 项目监理部存 三 份。