

建水县五里冲畜光互补光伏电站项目
监理工作联系单

表号: WLCGD-B3

编号: CZZH-JL-121-0018

主送: 四川红叶建设有限公司
抄送: 建水县鸿辉种养殖产业有限公司

事由: 地面光伏电站立柱安装尺寸问题

2016年05月12日。我单位在巡查施工现场施工作业中,发现施工现场存在以下问题:

1、你单位在地面光伏电站F04区支架安装过程中,未严格按照图纸设计要求施工,致使你单位安装立柱尺寸(850cm)不符合设计要求(1200cm),现通知你单位立刻停止试装及材料加工作业,避免后续造成不必要的损失。对已安装不符合设计尺寸的立柱进行全面排查并及时整改完善。

针对现已出现的施工弊端,现提醒你单位在后续施工作业中,严格按照施工图纸及明确设计意图施工,不可脱离设计图纸要求,随意施工。

项目监理部(章)

总/专业监理工程师:

日

期:



本表一式五份,由项目监理部填报,建设管理单位、承包单位各存一份,项目监理部存三份。