

建水县五里冲畜光互补光伏电站项目

监理工程师联系单

表号: WLCGD-B1

编号: CZZH-JL-22-0037

致: 建水县隆昌建筑有限责任公司

1、你单位在挤奶房施工过程中,要求挤奶房外墙上层抹灰从内向外必须有 1cm 坡度,防止外墙雨水渗入挤奶间。后续施工过程中若发现没有坡度将要求你单位进行返工或罚款处理。

项目监理部(章)

总/专业监理工程师: 郭俊志

日期: 2016.10.4



本表一式四份,由监理单位填写,建设管理单位、承包单位各存一份,项目监理部存二份。