

监理工作联系单



工程名称：许昌森源新能源发电有限公司禹州花石项目

编号 CZZHJL-YZHS-006

致：河南众志电力建设工程有限公司

事由：关于桩基浇筑不合格的问题：

内容：经现场巡检，你单位 20# 光伏区从南到北第 1、2、3、4、5 排部分桩基浇筑严重偏斜，影响后续施工，现要求你方尽快落实整改。



项目监理机构：禹州花石

总/副总监理工程师/专业监理工程师

日期：2016 年 03 月 13 日

注 本表一式 3 份，由监理单位填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理单位一份。