

监理工作联系单

工程名称：许昌森源新能源发电有限公司禹州花石项目

编号 CZZHJL-YZHS-017

致：河南众志电力建设工程有限公司，河南易通电力工程有限公司；

事由：关于支架立柱歪斜需整改问题；

内容：监理多次要求光伏区支架在安装檩条前立柱必须保证垂直并且在东西轴线上，但是截止到目前部分立柱仍然未整改，歪斜严重影响美观，现要求你们两家单位在4月25日前必须整改完成。



项目监理机构：

总/副总监监理工程师/专业监理工程师：

日期：2016年04月20日

注 本表一式 5 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部二份。