

监理工作联系单

工程名称：许昌森源新能源发电有限公司禹州花石项目

编号 CZZHJL-YZHS-019

致：许昌森源新能源发电有限公司禹州花石项目部；

事由：关于箱变基础尺寸与箱变尺寸不符问题；

内容：依据设计图纸本工程所需要安装的箱变基础中到中尺寸为3500*1950*2260,但是运到现场的箱变经检查尺寸为3300*1950*2260,导致箱变底座为1950的两边够不到基础上的预埋槽钢。这与设计图纸不符,请相关单位尽快给出解决方案,保证工程顺利进行。(注:以上尺寸单位均为mm)

项目监理机构

总/副总监监理工程师/专业监理工程师

日期：2016年04月25日



注 本表一式 3 份,由监理项目部填写,业主项目部存1份,监理项目部2份。