

监理工作联系单

工程名称：禹州市花石二期 80MWp 光伏发电项目

编号：JXMB-036

致：河南易通电力工程公司施工项目部：

事由：关于支架基础的检验

- 1、目前，支架桩基浇筑已接近尾声，对于浇筑完成的桩基监理在现场发现施工单位还没有自检，包括蜂窝麻面，桩基外表面开裂，桩身损坏及不合格的马上进行自检，合格后再报监理确认，确保工程质量。
- 2、桩基预埋件方管存在损坏现象，要求你单位加强现场施工管理，尽快整改，对原材料起到安全保护措施。



监理项目部（章）：*张晓斌*

总/专业监理工程师：*施煌龙*

日期：2016年8月7日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部 1 份。