

工作联系单

工程名称：禹州市花石镇二期 80Wp 光伏项目


编号：CZZHJL-YZHS-038

致：天津电建新能源科技发展有限公司

主题：关于现场安全文明施工的问题：

内容：

 监理巡视发现施工现场临时用电不符合安全用电规范；施工现场工人不带安全帽，在施工区域吸烟；在施工过程中穿拖鞋工作；这些行为存在严重的安全隐患，请你单位及时整改并将整改结果上报业主及监理。




项目监理单位（章）：

总/副总/专业监理工程师：

日

期：



注：本表一式 3 份，由项目监理单位填写，建设单位、接收单位各 1 份，监理部存 1 份。