

监理工作联系单

工程名称：禹州市花石镇二期 80WMp 光伏项目

编号：CZZHJL-YZHS-039

致：河南众志电力建设工程有限公司、 河南易通电力工程有限公司；
天津电建新能源科技发展有限公司

主题：关于电缆施工的问题：

内容：

根据设计和规范要求，直埋电缆在沟底必须填沙，沙层厚度不小于 100mm，敷设电缆之后在电缆上方再覆盖不小于 100mm 的沙层，最后沿全长以砖和水泥板遮盖；达不到设计和规范要求的区域必须及时整改，为确保工程质量，要求你单位在施工过程中要派质检员监督，隐蔽回填之前必须报监理部验收。

项目监理机构（章）：

总/副总/专业监理工程师：

日

期：

注：本表一式 5 份，由项目监理机构填写，建设单位、接收单位各 1 份，监理部存 1 份。