

监理工作联系单

工程名称：禹州市花石镇二期 80Wp 光伏项目

编号：CZZHJL-YZHS-043

致：河南众志电力建设工程有限公司：

主题：关于现场安全用电的问题：


内容：

经监理现场巡视发现你单位在施工过程中发现如下问题：

1、临时用电配电箱不符合安全用电规范，配电箱内电源出线交叉混乱，乱接乱拉；多台设备共用一个断路器，且设备没配置漏电保护装置；

2、现场临时生活区集装箱基础悬空，集装箱不能可靠固定；

这些行为存在严重的安全隐患，请你单位及时整改并将整改结果上报业主及监理；



项目监理机构（章）：

总/副总/专业监理工程师：

日

期



注：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设单位、接收单位各 1 份，监理部存 1 份。