

监理工作联系单

工程名称：禹州市花石镇二期 80Wmp 光伏项目

编号：CZZHJL-YZHS-047

致：天津电建新能源科技发展有限公司

主题：关于现场工程材料的成品保护的问题：


内容：

经监理现场巡查，发现如下问题：

1、你单位在安装组件时未按照规范安装，发现部分施工人员安装组件时踩踏组件表面，组件拆箱堆放不符合厂家要求，随地任意摆放；这种行为会对组件本身造成很大的伤害；

2、支架成品材料沿地面拖拽，造成材料变形及镀锌层的破坏；

以上这些问题存在严重的质量隐患，为了纠正违犯规定的现象不在发生，为确保工程质量，要求你单位立即整改。



项目监理单位（章）：

总/副总/专业监理工程师：

日

期：



注：本表一式 3 份，由项目监理单位填写，建设单位、接收单位各 1 份，监理部存 1 份。