

监理工程师联系单

工程名称: 甘肃临潭天朗 20 兆瓦光伏电站项目

编号: GS-TZD-0011

致: 江苏中导电力有限公司

主题: 关于配合项目复送电事宜。

内容:

1、要求你司配合临潭天朗 20MW 光伏电站项目复送电, 该项目光伏厂区箱变的油与高压电缆耐压试验根据规范要求, 要求你司重新送检和试验。

2、要求你司光伏区电气设备厂家 10 月 24 号到场配合复送电,。

项目监理机构(章):

专业监理工程师:

日

期: 2018.10.20

