

监理工程师联系单

工程名称: 甘肃临潭天朗 20 兆瓦光伏电站项目

编号: GS-TZD-0014

致: 江苏中导电力有限公司

主题: 关于光伏厂区箱变和高压电缆试验问题。

内容:

- 1、 根据规范要求高压电缆试验已过有效期, 要求你司 25 号之前完成高压电缆耐压试验, 如果你司不做试验项目复送电出现任何问题, 由你司承担一切责任。
- 2、 要求你司光伏区电气设备厂家 10 月 24 号到场配合复送电。
- 3、 根据规范要求箱变油因时间太长, 要求你司重新做油样检测。

项目监理机构 (章):

专业监理工程师:

日

期: 2018.10.23

