

监理工作联系单

工程名称：大安市爱康新能源农光相结合一期 10MWp 发电项目 编号：ZHJL-004

致：吉林白城地建建筑工程股份有限公司松原分公司施工项目部

事由：关于管桩质量的事宜

内容：

今日管桩到货进场，经我监理项目部验收发现，有部分管桩长度未按设计图纸要求进场，不能使用于本工程安装，现要求你单位将不符合设计图纸要求的管桩进行退货更换，如你公司项目部强行使用不合格管桩，造成的质量问题及损失将由你公司承担。

项目监理部（章）
专业监理工程师： 马有杰
日期： 2020 年 6 月 27 日
吉林大安 50MW 光伏项目
监理项目部

注 本表一式 三 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部 一 份。