

监理工作联系单

工程名称：大安市爱康新能源农光相结合一期 10MWp 发电项目

编号：ZHJL-005

致：吉林白城地建建筑工程股份有限公司松原分公司施工项目部

事由：关于打桩安装工艺的事宜

内容：

2016 年 6 月 27 日你公司项目部开始使用高频液压震动打桩机，但打桩工艺是先使用钻孔机引孔（引孔直径为 285mm、深度为 2.5 米），再使用高频液压震动打桩机打桩。此种工艺可能影响到后期单桩拉拔试验及抗压承载力试验结果，希望你公司项目部管理人员对此问题引起重视，并在完成部分打桩作业后及时联系相关试验单位现场试验。

项目监理部（章）

专业监理工程师：

日 吉林大安 50MW 光伏电站项目 2016 年 6 月 28 日

监理项目部

注 本表一式 三 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部 二 份。