

JXMB5

监理工作联系单

工程名称：大安市爱康新能源农光相结合一期 10MWp 发电项目

编号：ZHJL-013

致：吉林白城地建建筑工程股份有限公司施工项目部

事由：关于一层硬化地面塌陷、裂缝的事宜

内容：

监理人员现场巡视发现，你方施工的主控楼，综合楼一层硬化地面出现裂缝、塌陷等质量问题，要求你项目部及时对该部位进行整改，整改完成后报监理部复查。



项目监理部 (章)：

专业监理工程师：

大安市爱康新能源农光相结合

一期 10MWp 发电项目

监理项目部

王有志

2016 年 9 月 18 日

注 本表一式 二 份，由监理项目部填写，业主项目部、监理项目部各存一份。