

监理工作联系单

工程名称：大安市爱康新能源农光相结合一期 10MWp 发电项目

编号：ZHJL-019

致：吉林白城地建建筑工程股份有限公司施工项目部

事由：关于保证土建工程冬季施工质量的事宜

内容：

目前天气已进入冬季，根据“建筑工程冬期施工规程（JGJ 104-2011）”的规定，当室外日平均气温连续 5 天稳定低于 5℃即进入冬期施工，本工程施工已进入冬期施工，为确保冬期施工的质量，现要求你项目部尽快将冬季施工方案提交监理及业主审批，并在后续所有土建施工中采取相应冬季施工措施，保证工程质量。



王有志

2016 年 10 月 20 日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份