

## 监理工作联系单

工程名称：大安市爱康新能源农光相结合一期 10MWp 发电项目


编号：ZHJL-028

致：吉林白城地建建筑工程股份有限公司施工项目部

事由：关于光伏厂区围栏施工质量的事宜

内容：

2017 年 4 月 12 日监理现场巡视发现，你单位光伏厂区围栏基础施工时未按图纸施工（设计要求深度为 600mm，现场钻孔深度为 400mm 至 500 之间），且基础浇筑前未对基础内浮土进行清理，浇筑时也未对混凝土进行振捣，上述问题严重影响围栏的施工质量，要求你单位立即进行整改。



项目监理部（章）：

专业监理工程师：

日

期：2017 年 04 月 12 日

注 本表一式 三 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 一 份