

监理工作联系单

工程名称：大安市爱康新能源农光结合一期 10MWp 发电项目

编号：ZHJL-031



致：吉林白城地建建筑工程股份有限公司施工项目部

事由：关于混凝土施工质量的事宜

内容：

近期施工完成的混凝土频繁发生开裂，我监理部曾多次口头催促及下发“监理工作联系单”要求你单位对现场浇筑的混凝土原材料进行送检，你单位至今仍未落实，昨日浇筑完成的 SVG 变压器事故油地底板今日也发生了开裂情况，该情况严重影响工程质量，要求你单位管理人员对该问题引起高度重视，并对混凝土的原材料进行送检，否则我监理部将停止一切混凝土工程验收。

项目监理部（章）：

专业监理工程师：  

日

期：2023年04月17日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份