

JXMB5

监理工作联系单

工程名称：大安市爱康新能源农光相结合一期 10MWp 发电项目

编号：ZHJL-034

致：吉林白城地建建筑工程股份有限公司施工项目部

事由：关于高压电缆带电后存在质量问题的事宜

内容：

本项目于 2017 年 6 月 16 日所有高压设备带电，但设备带电后发现高压电缆终端头内有弧光及异响（6#箱变、1#进线柜、接地变高压开关柜、SVG 高压开关柜），该问题存在严重安全隐患，要求你单位立即派专业人员对存在质量问题的高压电缆进线整改，并对其他电缆进线排查，如因你单位整改不及时发生事故，你单位承担一切责任及经济损失。



项目监理部 (章)

专业监理工程师：林长和

日 大安市爱康新能源农光相结合一期 10MWp 发电项目 2017 年 06 月 19 日

监理项目部

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份