

监理工作联系单

工程名称: 贺兰县通威互联网+渔光一体 20 兆瓦分布式光伏发电项目 编号: 004

致: 旭东电力集团有限公司

主题: 安全施工事宜

内容:

你单位承建的【贺兰通威互联网+渔光一体 20 兆瓦分布式光伏发电项目】工程, 前期并网工作已基本结束, 后期工程已经进入施工阶段, 要求你方尽快完成以下工作。

- 1、施工区域内没安全标识, 标牌, 标语。佩戴安全标志的安全员不到位。临时用配电柜、配电箱未粘贴电工姓名及联系方式。(箱变基础施工前完成)
- 2、本周二前编制出施工进度计划和本周施工计划。
- 3、尽快组织采购管桩和支架, 以免影响施工进度。
- 4、箱变基础施工前图纸尽快到位。

抄送宁夏通威现代渔业科技有限公司

项目监理机构(盖章):

专业 / 总监理工程师:

日

期:



本表一式 3 份, 由项目监理部填报, 建设管理单位、承包单位各存一份, 项目监理部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建