

表 B.1 监理工作联系单

工程名称：大城县 15MW 光伏发电项目

编号：DCGF/CZZH-ZH-006

致：中国葛洲坝集团电力有限责任公司大城县 15MW 光伏发电项目部

主题：光伏区条基模板内垫块事宜

内容：经监理现场巡视发现，光伏场区条基模板内全部没有垫块，为确保工程质量，浇筑前模板内无垫块的不得浇筑，要求施工单位立即整改。

项目监理机构（章）：

总监理工程师/专业监理工程师：

日期：



填报说明：

本表一式叁份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。