

监理工作联系单

工程名称： 陕西合阳桂花清洁能源有限公司合阳 150Mwp 光伏发电及农业综合开发项目一期 50Mwp（蓄光互补）工程

编号： HH-006

致： 陕西恢宏建筑安装有限公司

主题： 关于验收一、二期鸡舍及附属用房存在的问题

内容： 1、一期鸡舍连接钢结构拉杆喷漆不到位及部分地方螺丝喷漆不到位

2、一期鸡舍钢结构与原鸡舍切割部分的方钢未进行焊接

3、二期鸡舍焊接支架处有遗漏且有部分焊接处喷漆不到位

4、现场剩余材料及垃圾未进行清理

以上问题限三日内整改完成，自检后报监理部检查

项目监理机构（章）

总/专业监理工程师：

日

期：



填报说明：

本表一式 2 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。