

## 监理工作联系单

工程名称：拉孜百科 20MWp 并网光伏电站项目

编号：LZBK-ZHJL—004

致：西安光电科技有限公司项目部

抄送：拉孜百科新能源科技有限公司

事由：关于场区施工质量和验收、文明施工相关事宜

内容：现场组件安装质量和支架安装质量，文明施工相关事宜：

一，部分组件未固定，放置在支架上，存在严重安全隐患；

二，部分组件安装存在剪刀角，高差，锯齿状，折角和错台不在一条线上，严重影响外观质量；

三，组件安装前支架未调整，未灌浆，螺丝未固定牢固等问题，严重影响组件安装质量；

四，场区内的未用完的材料回收，废料整理，包装整理，做到活完脚下清等，严格做好文明施工；

要求你方接到通知后对不合格部位进行整改，加强现场质量管理。

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2016年8月12日



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部 1 份。