

监理工作联系单

工程名称：拉孜百科 20MWp 并网光伏电站项目

编号：LZBK-ZHJL—005

致：西安光电科技有限公司项目部

抄送：拉孜百科新能源科技有限公司

事由：关于汇集站施工质量和验收、文明施工相关事宜

内容：一，生活楼，配电楼等屋面保温未按图纸要求施工；

二，生活楼，配电楼等窗户未按图纸要求施工（包括压花玻璃和防火玻璃要求）；

三，生活楼吊顶未按图纸要求施工；

四，生活楼，配电楼避雷引下线埋深按规范施工；

五，生活楼外窗请按图做纱窗和防盗窗；

六，生活楼、配电楼爬梯及时施作；

七，室外排水管请按图施工，检查井盖为铸铁井盖，管顶标高，砂垫层，双壁波纹管材和直径等仔细核对无误，提供材料复试报告后方可施工

要求你方接到联系单后仔细核对图纸，确认无误后方可施工，否则造成返工损失由你方承担。

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：徐卫国

日期：2016年10月4日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部 1 份。