

监理工作联系单

工程名称：大名县乐照光伏能源科技有限公司 6MW 分布式光伏发电项目

编号：CZZH-DMLZ-001

致：秦皇岛港城电力工程有限公司（单位）

主题：增加安全措施，加固上下安全通道

内容：在监理现场巡视过程中发现贵单位上下屋顶的安全通道部分锁扣遗漏，平台木板不牢靠，安全措施未做到位。现要求贵单位对现场上下安全通道进行加固，并采取相应的保障安全措施，将安全警示标志张贴到位，务必尽快整改并报业主及监理验收。



项目监理机构（章）：

总监理工程师/专业监理工程师：

日期：

2024.09.09