

监理工作联系单

工程名称：大名县乐照光伏能源科技有限公司 6MW 分布式光伏发电项目

编号：CZZH-DMLZ-004

致：秦皇岛港城电力工程有限公司（单位）

主题：就 10 月 19 日检查结果及时整改；

内容：针对 10 月 19 日业主单位质量部门及现场管理人员联合检查所提出的问题：（1）夹具无平垫需设计院出确认单；（2）组件与主接地网连接螺丝需换成不锈钢螺丝；（3）部分压块仍然未压平压实；请你单位立即组织人员落实整改到位，并报监理及业主验收。

项目监理机构（章）：

总监理工程师/专业监理工程师：

日

期：

填报说明：

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。