

监理工作联系单

工程名称：杜尔伯特蒙古族自治县珈伟光伏电站

编号 CZZHJL-DMJW-012

致：鹤岗电建安装工程有限公司

事由：关于冬季施工中要注意的问题

1. 灌筑桩在施工过程中混凝土中未添加防冻剂和早强剂，导致混凝土无法达到所需强度和防冻目的，请你单位尽快购买这些材料，添加至混凝土中。
2. 加强振捣，做好保暖措施，保证混凝土的质量。

项目监理机构

总/副总监理工程师/专业监理工程师：李富斌

日期：2016年12月29日

抄报：业主 李文斌

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部一份。