

监理工作联系单

工程名称：杜尔伯特蒙古族自治县珈伟光伏电站

编号 CZZHJL-DMJW-017

致：EPC 总包、分包

事由：关于电站并网前的工序

1、10WM 光伏电站并网在紧张筹备中，配电房、综合房、箱变、逆变的安全、防火应进入工作程序

2、在现场应配置相应的灭火器、沙池、铁锹、斧头等。

3、各种电气柜、电气屏贴上相应标牌、警示牌。

4、在站用变、SVG、1#集电柜前应铺上橡胶绝缘板。

5、在条件允许情况下应清扫配电房、综合房的卫生，达到初验条件。

6、电缆沟盖板，事故油池中的鹅卵石要铺设。

7、光伏板的接地要完成。

8、主接地网要完成，同时接地网扁铁的焊接处要做防腐。

9、避雷针主体要及时采购和安装。

项目监理单位

总/副总监理工程师/专业监理工程师

日期：2016年10月10日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部一份。