

监理工作联系单

工程名称：杜尔伯特蒙古族自治县珈伟光伏电站集电线路工程

编号：CZZHJL-DMJWXL-006

致：鹤岗电建安装工程有限公司

事由：关于输出线路

要求你项目部于 2017 年 2 月 21 日前完成如下工作，具备输出线路并网条件。

- 1、光纤熔接
- 2、自一次设备间到泰康站所有电缆的连接。
- 3、引流，接地，钢芯铝线要符合设计图纸规范安全距离的要求，自 1#至 25#塔应检查一次，防止弧度过大，不能满足安全距离的要求。

以免造成工期延误！！！！

项目监理机构：

总/副总监理工程师/专业监理工程师

日期：2017 年 2 月 21 日



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部一份。