

监理工作联系单

工程名称：杜尔伯特蒙古族自治县珈伟光伏电站集电线路工程

编号：CZZHJL-DMJWL-004

致：鹤岗电建安装工程有限公司

事由：关于基础混凝土的施工


1、基础施工应遵守《35kV及以下架空电力线路施工及验收规范》（GB50173-92）中土石方及基础工程部分的规定。

2、施工时，砂、石下面用彩条布采取铺垫措施，防止混入异物。

3、砼浇制的同时，应按规范要求的检查次数检查坍落度、配比材料用量，并严格控制水灰比。

4、拆模检查时混凝土表面平整，无蜂窝、露石、露筋。

项目监理机构

总/副总监理工程师/专业监理工程师： 

日期：2016年10月17日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部一份。