

监理工作联系单

工程名称：通威“渔光一体”唐山丰南 100MW（黑沿子一期）光伏发电项目

编号：JXM6-JLT01-020

致：河北荣威安装工程有限公司

事由：关于综合楼基础还槽、回填事宜

内容：

目前，综合楼基础还槽、回填已开始施工，为确保综合楼施工质量，现要求贵公司严格按照图纸设计规范要求作业，采用素土还槽、回填，且素土中不得含有有机杂物，使用前控制好含水量，不得有块状体，应呈散状，以保证填方的强度和稳定性。必须分层填土，夯压密实度、回填高度必须符合设计要求。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 

日期：2017年7月2日

注 本表一式_5_份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存_3_份。