

监理工作联系单

工程名称: 通威“渔光一体”唐山丰南 100MW (黑沿子一期) 光伏发电项目

编号: JXM6-JLT01-022

致: 河北荣威安装工程有限公司

事由: 关于综合楼卫生间防水施工事宜

内容:

为加强综合楼卫生间防水施工质量控制, 避免出现渗漏现象, 现要求贵公司在综合楼卫生间施工过程中, 要用水泥砂浆将地面抹平, 做好防水处理, 避免出现渗漏现象, 同时, 墙体与地面之间的接缝以及上下水管道与地面的接缝处必须处理到位, 防水施工完成后, 必须进行防水实验。针对该要求, 望贵公司严格按照实施, 高度重视。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 

日期: 2017 年 10 月 14 日

注 本表一式_5_份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存_3_份。