

监理工作联系单

工程名称：朝阳和光光伏并网发电项目

编号：CYHG-ZH-LX-012

致：江苏启安建设集团有限公司朝阳和光新能源项目部：

事由：66KV 升压站消防水池及水泵房质量缺陷事宜

内容：

你单位在 66KV 升压站消防水池及水泵房施工过程中，未按照设计图纸（B16101FS-T0102-05）要求进行施工，水泵房以及消防水池外防水、顶面做法均不符合国标图集 10J301（地下建筑防水结构）；现要求你单位给出合理说明，并以书面形式上报我监理单位。

项目监理机构（章）

总/专业监理工程师

日

期



注：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。