

监理工作联系单

工程名称：朝阳和光光伏并网发电项目

编号：CYHG-ZH-LX-019

致：江苏启安建设集团有限公司朝阳和光新能源项目部：

事由：2017年5月5号光伏场区质量事故

内容：

2017年5月5号，由于天气恶劣，导致光伏场区出现不同程度组件损坏；导致组件损坏主要原因有以下几点：

- 1、大风天气原因。
- 2、桩基基础质量缺陷。
- 3、支架（立柱）材料缺陷、螺栓滑丝。

根据以上几点，请EPC总包单位联系支架供货厂家以及设计院，近期抵达项目部，我监理单位就此事故组织召开专题会议，协商解决方案。

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日

期

2017.5.8

注：本表一式3份，由项目监理机构填写，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。