

监理工作联系单

工程名称：朝阳和光光伏并网发电项目

编号：CYHG-ZH-LX-44

致：江苏启安建设集团有限公司朝阳和光项目部

事由：关于项目现场安全文明及质量、进度事宜

内容：

- 1、天气炎热要求你单位在光伏场区消缺过程中，及桩基加固施工中，做好现场人员的防暑降温工作，并做好“安全第一、预防为主”的方针来进行施工，做好现场施工安全交底工作。
- 2、要求你单位在桩基加固施工过程中，要严格按照设计图纸及相关规范进行施工。
- 3、你单位光伏厂区消缺施工及整改事项进展缓慢，现要求你单位尽快落实抓紧完成项目消缺整改及未完成的工程量。
- 4、你单位对监理单位7月13日下发的编号为：CYHG-ZH-TZ-054号通知单并未按要求回复，光伏场区支架立柱及底板交接处开裂现象至今未出具处理方案。

对上述情况望你单位重视。

项目监理机构(章)：

总/专业监理工程师

日

期



2018.7.30

注：本表一式3份，由项目监理机构填写，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。