

监理工作联系单

工程名称：朝阳和光光伏并网发电项目

编号：CYHG-ZH-LX-007

致：江苏启安建设集团有限公司朝阳和光新能源项目部：

事由：66KV 升压站场区质量缺陷

内容：

1. 配电楼室内墙体阴阳角抹灰、墙面抹灰不符合 GB50204-2012。
2. 墙面耐碱玻纤网布施工工艺不符合 GB50204-2012。

上述内容请总包方尽快完成整改

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日

期

注：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。