

监理工作联系单

工程名称：朝阳和光光伏并网发电项目

编号：CYHG-ZH-LX—009

致：江苏启安建设集团有限公司朝阳和光新能源项目部：

事由：升压站电力电缆绝缘检查、电气设备安装力矩检查、电气设备安装成品保护

内容：

1. 要求总包单位在升压站电力电缆敷设前做好电力电缆的绝缘检查工作，同时做好绝缘检查记录。
2. 要求总包单位在完成升压站电气设备安装后，做好力矩检查工作。
3. 要求总包单位在完成电气设备安装后，做好成品保护工作。

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日

期

：

2016.11.26

注：本表一式3份，由项目监理机构填写，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。