

表 B.1

监理工作联系单

工程名称：隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目

编号：LHJH-CZZH-020

致：中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司

主题：关于光伏二区所缺 1.0MWP 位置事宜

内容：经监理巡查发现光伏二区所缺 1.0MWP 位置事宜有以下几点意见：

- 1、选在光伏一区 4、5、6#方阵之间的山沟里有 5 个不利因素；
 - 1) 光照时间不够；2) 有水患；3) 无道路通入，不利运维；4) 集电线路长；5) 破坏林地，不利于水土保持，造成下游隐患；
- 2、建议选在光伏二区北面的 3 个山坡上建设，有 4 点理由：
 - 1) 光照时间充足；2) 无水患；3) 在二区范围内有利于集电；4) 有利于运维。

以上本着荒山野岭建光伏的原则，本着绿水青山就是金山银山的理念而提出我方建议，请贵单位根据实际情况考虑，谢谢。

项目监理机构（章）

总/专业监理工程师： 

日

期：2017、11、2

填报说明：

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。