

监理工作联系单

工程名称：平顶山绿巨人能源有限公司 120 兆瓦光伏发电项目

编号：JXM6—021

致： 各施工项目部

事由：关于冬季施工安全的相关问题

内容：

目前，气温骤降，最低气温达到-5℃左右，现场混凝土施工必须严格按照《混凝土冬季施工方案》要求严格执行，做好施工现场混凝土浇筑过程及成品混凝土的保温措施，保证浇筑质量。同时，早上光伏区支架、升压站构支架及外线铁塔表面极易出现霜冻，在进行登高作业时，脚手架及爬梯务必做好防滑措施，并佩戴安全带，防止施工人员高空滑落造成损伤。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：2016年12月26日



注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。