

表 B.1 监理工作联系单

工程名称：中航工业陕西飞机有限公司 3.45MW 分布式光伏发电项目 编号：JL-002

致： 江阴市富仁电力设备安装有限公司（单位）

主题：组件安装事宜

内容：经监理单位检查发现，贵单位在组件安装中存在问题，有的同一阵列组件不在同一平面，有的成锯齿，对于问题比较严重的，要求你单位及时整改。见附图。

项目监理机构（章）：

总监代表：

日期：



填报说明：

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。



附图