

表 B.1 监理工作联系单

工程名称： 中航工业陕西飞机有限公司 3.45MW 分布式光伏发电项目 编号： JL-004

致： 江阴市富仁电力设备安装有限公司（单位）

主题： 关于防雷接地焊接事宜

内容： 经监理单位检查发现贵单位在防雷接地焊接中，有的搭接面不够，有的部分没有焊接到位；对上述存在的问题，望贵单位及时整改。

附件： 附图 3 张

项目监理机构（章）：

总监理工程师代表：

日 期： 2016.9.17

填报说明：

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。



