

监理工作联系单

工程名称：常州蠡河置业发展有限公司武进经发区民营工业园 2.42MW 光伏发电项目 编号：ZHJL-LXD01

致：泰州敬道电力工程有限公司

事由：现场施工安全、工程资料及质量事项

内容：

- 1、固定爬梯的膨胀螺栓过短，部分不牢固手拽有松动感，存在安全隐患。
- 2、上楼爬梯底部基础未按报审施工方案施工，基础不牢固，部分基础垫板倾斜，爬梯基础下陷不均，受力不均易引发安全事故。
- 3、爬梯安装人员高空作业未按标准有安全防护措施。
- 4、遵守园区规范，保护环境，文明施工，爱护园区树木（个别人员随地大小便）。
- 5 现场支架安装不符合设计要求，未安装在镀锌材开孔一边，而安装在相反一面，应及时全面整改。
- 6、现场发现部分镀锌件表面存在锈迹、污斑，甚至局部未能镀锌到位，现在还未投入使用，应立即处理，无法现场处理的必须立即更换。
- 7、、严格按图施工，需变更设计方案要按照程序提出变更，经同意后方可进行下部工序。严禁出现未经允许变更项目设计方案进行施工，否则造成一切后果施工方自负。
- 8、项目工程资料要及时报审监理，做到与项目同步，开工资料及时报验。
- 9、所有进场的材料（主要材料以及大量使用的辅助材料）必须报验，经检验合格后方可使用。

抄送：常州市弘和电力科技有限公司（建设单位）

监理项目部（章）
总 专业监理工程师：张 敬 道
日 期：2016 年 10 月 25 日

注本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。