

## 监理工作联系单

工程名称：铜川中广新能源有限公司耀州区二期 50MW 农业光伏发电项目  
编号：JQ1-ZHJL-JLLXD-2017-009

致：中清能绿洲科技股份有限公司

事由：转发“新能源陕西分公司 2017 年防汛抗旱检查工作计划文件”的事宜

现将“新能源陕西分公司 2017 年防汛抗旱检查工作计划文件”转发给你单位，  
要求贵单位高度重视，严格按照文件要求进行落实

另外：监理项目部要求总包做好如下工作：

- 1、要求总包单位成立防汛抗旱检查小组和防汛抗旱人员框架图，上报监理项目部。
- 2、保障防汛抗旱工作所需物资及资金投入到位。
- 3、要求总包开展培训和演练。
- 4、编制应急预案。

附：新能源陕西分公司 2017 年防汛抗旱检查工作计划文件

项目监理机构（章）：

总 / 专业监理工程师：  

日 期：2017 年 4 月 6 日

本表一式叁份，由项目监理机构填写，发送总包单位，抄送建设单位

## 新能源陕西分公司 2017 年防汛抗旱检查工作计划

### 一、依据

为做好分公司年防汛抗旱工作，保障分公司所属场站及在建项目的顺利进展和人员的生命财产安全，依据《中广核新能源控股有限公司关于开展 2017 年防汛抗旱检查工作的通知》（中广核新能安内-2017-3 号），特制定本工作计划。

### 二、防汛抗旱领导小组

#### （一）小组成员：

组 长：杨春明

副组长：樊陪都、贾轶军、李作强

成 员：张军怀、孙小龙、韩志英

#### （二）小组职责：

1. 部署分公司防汛抗旱工作，制定工作计划；
2. 组织对各场站、项目防汛抗旱工作进行检查，针对重大隐患制定整改方案；
3. 保障防汛抗旱工作所需物资及资金投入到位；
4. 负责分公司防汛抗旱应急指挥及应急救援工作；
5. 负责汛期及恶劣天气时期应急管理工作；

### 三、工作计划

#### （一）各场站/项目自查自纠时间：

3 月 29 日—4 月 3 日，4 月 3 日前将自查自纠书面报告发安质部。

#### （二）分公司检查组复查时间：

4 月 3 日—4 月 12 日，4 月 15 日前将工作总结报公司安全质量部。

#### （三）检查内容：见附件 1。

附件 1:

防汛抗旱检查表

| 序号 | 检查项     | 检查内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 备注                                                                                               |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 应急预案及演练 | 1) 应急预案是否齐全, 是否有针对性?<br>2) 应急组织及职责是否明确?<br>3) 防汛防汛应急预案是否在当地防汛办备案? 是否有防汛办应急联络电话?<br>4) 是否开展培训及演练?                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                  |
| 2  | 物资保障    | 1) 是否按预案中清单准备相应物资?<br>2) 应急物资是否有专人管理?<br>3) 是否齐全有效?                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 水泵、发电机及油料管理                                                                                      |
| 3  | 隐患排查    | <b>生产场站专项检查内容:</b><br>1) 自查自纠是否有记录? 是否制定整改计划并落实?<br>2) 现场是否存在滑坡、泥石流隐患?<br>3) 电缆井、电缆沟及升压站是否存在积水隐患?<br>4) 防雷设施接地是否可靠? (接地扁铁、螺栓连接、接地电阻测试)<br>5) 避雷针是否有警示标识? ( “雷雨天气、请勿靠近”)<br>6) 组件是否存在松动情况? 组件及汇线线缆绑扎是否牢固?<br>7) 风机叶片是否存在裂纹? 异响? (查巡检记录及现场抽查)<br>8) 升压站内警示牌、物料存放等是否稳固抗风?<br><b>在建项目专项检查内容:</b><br>1) 自查自纠情况, 整改措施是否落实?<br>2) 项目部、生活区是否存在滑坡、泥石流隐患?<br>3) 临建是否做好抗风措施? | 井溢光伏电站需重点关注滑坡、泥石流隐患 (结合 “6.23” 暴雨灾害)<br>雷赤风场需关注避雷针<br>槐林光伏电站需重点关注组件稳固性、升压站物料<br>雷赤项目需重点关注项目部滑坡隐患 |