

监 理 工 作 联 系 单

工程名称：林州市旭岗新能源科技有限公司
东岗镇 20MWp 地面分布式光伏电站工程

编号：GFDZJBM07-30

致：四川中民信电力工程设计有限公司东岗项目部（施工单位）

主题：关于桥架基础施工事宜

内容：

你单位承建林州市旭岗新能源科技有限公司东岗镇 20MWp 地面分布式光伏电站工程，根据现场巡视发现如下：

- 1、你单位桥架基础施工过程中，部分没有振捣密实、没有进行保温，需要加强质量管控，对现场施工人员进行技术交底；
- 2、桥架基础浇筑混凝土塌落度过大，需要加强质量管控；
- 3、部分桥架基础出现损坏现象，你单位立即落实修复工作，不得影响后续施工；

抄送：建设单位（业主）

项目监理单位（章）：

总监理工程师/专业监理工程师：

日

期：



填报说明：

本表一式 3 份，由项目监理单位填写，抄送相关单位