

监理工作联系单

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目编号：CZZHJL-YZHS-007

致：河南省新华元电力工程设计有限公司：

主题：关于施工现场存在问题事宜：

内容：

1. 2 号方阵光伏区内乱石区占光伏组件排布 40 多组，
2. 3 号方阵乱石区较多，3 号方阵排布位置占用麻地川可耕地，（有八个电池组）
3. 4 号方阵大石块较多，40 组电池板组件在乱石区，
4. 五号新增区域占用何庄山地（占用十组电池板组件），需向南怀向西调整，
5. 8 号方阵有采光遮阳现象十多组电池板组件，
6. 以上问题需设计院尽快派人员现场给予解决，

项目监理机构（章）：

总/副总/专业监理工程师：

日期：2017.2.7



注：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设单位、接收单位各 1 份，监理部存 1 份。