

表 B.1 监理工作联系单

工程名称: 吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目

编号: CZZH-LXD-010



致: 深圳蓝波绿建集团股份有限公司吴兴妙西项目部

主题: 关于监理资料及施工资料的事宜

内容: 1、我监理项目部在 2016 年 11 月 2 日把监理前期的资料(监理大纲、监理细则、监理规划等)已经上报到贵司项目部,但至今没有签字返回,希望贵司项目部尽快审批。

2、应贵司项目部抄送的文件更换你司项目部及分包队伍,监理项目部要求你项目部必须补齐所有施工资料,做到资料和工程同步,否则不予结算。

3、开关站内所有梁、板、柱存在的错台、涨模、麻面、漏浆的现象必须全部整改到位,否则不予结算。



本单抄送建设单位 施工单位各一份, 监理留存一份。

项目监理机构(章):

专业监理工程师:

日期:



填报说明: 本表一式 三 份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。