

表 B.1 监理工作联系单



工程名称：吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目

编号：CZZH-LXD-011

致：深圳蓝波绿建集团股份有限公司吴兴妙西项目部

主题：关于开关站施工时存在的安全隐患事宜

内容：安全监理和业主代表在开关站巡查时发现个别施工人员不戴安全帽、高空作业人员不佩戴安全带、楼梯处没有临时围挡、现场电源线乱拉、乱接，配电房外侧脚手架搭设不合格等安全隐患，要求施工单位立即整改，类似安全隐患问题如果再次发生，监理项目部将对你项目部进行重罚。



本单抄送建设单位 施工单位各一份，监理留存一份。

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：

日

期：

2016 年 12 月 27 日

填报说明：本表一式 三 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。