

表 B.1 监理工作联系单

工程名称：吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目

编号：CZZH-LXD-016

致：深圳蓝波绿建集团股份有限公司吴兴妙西项目部


主题：施工现场安全事宜

内容：你单位承建的吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目，经巡查发现，施工现场存在安全隐患如下：

- 1、配电室外架防护网部分脱落；
- 2、配电室外架走道板部分铺设不规范，且未固定，易掉落造成伤害；
- 3、现场电缆存在乱拉现象；

以上问题，望你单位尽快进行整改，及时消除安全隐患，要求如下：

- 1、配电室外架防护网及时悬挂完善；
- 2、外架走道板应规范铺设，且固定牢靠；
- 3、规范现场临电的使用；
- 4、高空作业人员须正确佩戴安全带（如外墙抹灰等）；
- 5、加强现场安全监管力度。



本单抄送建设单位 施工单位各一份，监理留存一份。

项目监理机构（章）：_____

专业监理工程师：_____

日期：2017.02.20

填报说明：本表一式 三 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。